



Grundstücksentwässerung und Abwasserhausanschluss

im Netzbereich der Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf

- ✓ Auf die Beachtung der Entwässerungssatzung der Stadt Bad Sooden-Allendorf sowie u. a. der DIN 12056 und 1986 wird verwiesen.
- ✓ Die Arbeiten sind von Fachfirmen durchführen zu lassen.
- ✓ Der Anschluss von Dränageleitungen an das Misch- oder Schmutzwassersystem ist nicht zulässig!
- ✓ In den Hausanschluss ist an der Grundstücksgrenze ein i. d. R. begehbarer Übergabe- und Revisionsschacht einzubauen.
- ✓ Die Grundstücksentwässerungsleitungen sind bis hinter den Revisionsschacht als Trennsystem auszuführen.
- ✓ Vor dem Verfüllen der Rohrgräben erfolgt eine Abnahme der Entwässerungsleitungen durch die Stadtwerke. Sie sind hierzu rechtzeitig zu informieren. Diese Abnahme ist die Voraussetzung für die Erstellung des Nachweises eines fachgerechten Anschlusses an die Entwässerung für das Kreisbauamt Eschwege.
- ✓ Der Nachweis der Dichtigkeit der Grundleitungen ist gemäß DIN 1986 über eine Wasserdruckprüfung durch Auffüllung bis 0,5 m über Rohrscheitel zu erbringen. Die Stadtwerke sind vor der Prüfung zu informieren und hinzuzuziehen.

Anschrift

Werrastraße 24
37242 Bad Sooden-Allendorf
Telefon 05652 9585-50
Telefax 05652 9585-56
E-Mail: mail@stadtwerke-bsa.de